

Slutrapport "Hammarsmeden energieffektivisering"

Bakgrund

Brf Hammarsmeden sökte och fick beviljat bidrag från energifonden för rubricerat projekt. Projektet har genomförts och denna rapport är en slutsammanställning över projektet.

Genomförda delar

I projektet gjordes ventilationsåtgärder i samtliga lägenheter samt installation av nya FTX aggregat i lokaler.

Energiutfall

Fjärrvärme

Helår normalårskorrigerad fjärrvärmeförbrukning för brf Hammarsmeden redovisas nedan, relevant jämförelse är helår 2022 jämfört med 2023. Total besparing på årsbasis ca 15 % eller ca 123 000 kWh.

Fjärrvärme, energi (MWh)		
(normalårskorrigerad)		
Månad	2022	2023
Jan	126	103
Feb	113	90
Mar	97	81
Apr	76	56
Maj	45	35
Jun	30	14
Jul	23	25
Aug	24	31
Sep	39	39
Okt	71	65
Nov	86	78
Dec	112	101
Total	842	719

El

Total förbrukning el 2023 minskade med ca 13 000 kWh jämfört med 2022.

Utvärdering

Energibesparingen från projektet överstiger vida de förhandsberäkningar som gjordes, vilket är väldigt positivt.

Inga klagomål har inkommit relaterat till projektet.

Rekommendation vid liknande projekt är att passa på att när man ändå är i alla utrymmen, då även inventera annat såsom vattenläckage i toaletter, flödesriktning i radiatorer, om



brandvarnare finns och fungerar mm, ofta hittas många andra felkällor som kan åtgärdas samtidigt.

Med vänlig hälsning

Erik Stjärnborg, Energieffekt AB, för Brf Hammarsmeden i Munkfors.